

Історія змін вбудованого програмного забезпечення ППК "Orion NOVA L", "Orion NOVA M", "Orion NOVA S", "Orion NOVA XS", "Orion NOVA L(i)", "Orion NOVA M(i)", "Orion NOVA S(i)", "Orion NOVA XS(i)"

Версія вбудованого ПЗ ППК: 1.3.1

**Зміни стосуються: Orion NOVA L, Orion NOVA M, Orion NOVA S, Orion NOVA XS,
Orion NOVA L(i), Orion NOVA M(i), Orion NOVA S(i), Orion NOVA XS(i)**

Додано

- модифікації ППК: Orion NOVA L(i), Orion NOVA M(i), Orion NOVA S(i), Orion NOVA XS(i), які працюють з ПЦС «SPIDER» в протоколі «Інтеграл-FIRE»;
- підтримку виносної панелі індикації P-IND32 для ППК Orion NOVA L, ППК Orion NOVA L(i);
- можливість налаштування відображення вибраних зон або вибраних груп на клавіатурах K-LED4, K-LED8, K-LED16 в режимі постійної індикації;
- пункт меню користувача «ПРО ПРИЛАД» для K-LCD, K-GLCD клавіатур, у якому розміщена інформація про поточну версію, ревізію ПЗ ППК, його серійний номер, а також номер GID для ППК: Orion NOVA L(i), Orion NOVA M(i), Orion NOVA S(i), Orion NOVA XS(i);
- можливість зміни налаштувань користувачів, адміністратором системи, при наявних поставлених під охорону групах;
- можливість скасування постановки групи під охорону з клавіатури, під час затримки на вихід, шляхом повторного введення коду доступу з клавіатури.

Змінено

- максимальну можливу кількість у ППК Orion NOVA L, Orion NOVA L(i): клавіатур до 12, модулів розширення до 15, зон до 128, виходів до 128, груп до 128, сценаріїв до 64, користувачів до 128;
- індикацію невдалої постановки групи на клавіатурах K-LED4, K-LED8, K-LED16 з однократного на подвійне проблимування індикаторів зон типу «Вхідні двері» та «Коридор»;
- назви меню для K-LCD клавіатур для адаптації до ширини екрану;
- алгоритм перезапису файлу налаштувань на флеш-накопичувач ППК;
- формат запису подій з обширним текстом у журнал подій ППК.

Виправлено

- повідомлення, яке передається на Tiras CLOUD II та на ПЦС при введенні коду нападу з додатку Control NOVA II.

Версія вбудованого ПЗ ППК: 1.2.2**Зміни стосуються: Orion NOVA L, Orion NOVA M, Orion NOVA S, Orion NOVA XS****Змінено**

- алгоритм передачі команди для зміни налаштування чутливості безпроводних сповіщувачів Ajax;
- алгоритм аналізу несправності живлення GSM-модуля;
- алгоритм передачі конфігурації ППК на сервер Tiras CLOUD II;
- очищення налаштувань безпроводного сповіщувача Ajax з пам'яті ППК після відписування сповіщувача;
- назви пунктів меню «БЕЗПРОВІДНІ КОМПОНЕНТИ» на K-LCD, K-GLCD клавіатурах.

Виправлено

- повідомлення, яке надсилає ППК на сервер Tiras CLOUD II, при запиті з серверу стану зони типу «Універсальний вхід» в режимі роботи «Несправність»;
- повідомлення, яке надсилає ППК на сервер Tiras CLOUD II, при запиті тривоги пристроїв з серверу при порушеннях тамперів ППК.

Версія вбудованого ПЗ ППК: 1.2.1**Зміни стосуються: Orion NOVA L, Orion NOVA M, Orion NOVA S, Orion NOVA XS****Додано**

- підтримку безпроводних сповіщувачів Ajax: FireProtect, FireProtect Plus, LeaksProtect, MotionProtect Plus;
- підтримку брелків Ajax SpaceControl з функціями керування: постановка під охорону, зняття з охорони, постановка під охорону в режимі «Я вдома» та інформування про напад активацією тривожної кнопки;
- налаштування чутливості та часу контролю зв'язку із безпроводними сповіщувачами Ajax;
- повідомлення для клавіатур K-LCD, K-GLCD: «Дистанційний доступ надано» та «Перезапуск ППК» при виконанні на ППК відповідних дій;
- налаштування відключення інформування про порушення тамперів: ППК, клавіатур та модулів розширення.

Версія вбудованого ПЗ ППК: 1.1.X**Зміни стосуються: Orion NOVA L, Orion NOVA M, Orion NOVA S, Orion NOVA XS***Версія для відкритого β-тестування.*